

Hvad siger lovgivningen?

Fodklinikker sliber i hud og negle og der udvikles organisk støv. Indåndingen af støvet er sundhedsskadeligt, og ved længere tids påvirkning er der risiko for at udvikle KOL (stenlunger). Derfor er det vigtigt at have en effektiv og fleksibel procesudsugning, som optimalt udføres med en lydsvag sugearm.

Regler om faste arbejdssteders indretning angiver, at der skal etableres en mekanisk udsugning ved arbejdsprocesser, der udvikler luftarter, støv e.l., som er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikler røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Udsugningen skal så vidt muligt fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles, den udsuget luft skal filtreres og opsamles i filtre inden afkast til det fri.

Luft, der suges ud ved procesventilation - det vil sige punktudsugning og rumventilation - må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller til andre lokaler. Det betyder, at luften ikke må recirkuleres, men skal føres ud i det fri.

Procesventilationsanlæggets enkelte udsugninger skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver, hvis ventilationsanlæggets funktion er utilstrækkelig. Utilstrækkelig funktion betyder, at mængden af udsuget luft falder til et niveau, der ligger under den projekterede luftmængde.

Kontrolanordningen skal udløse en alarm i form af et lys- og/eller lydsignal, hvis den udsugede luftmængde er utilstrækkelig

Kilde: At-vejledning A.1.1

<https://at.dk/regler/at-vejledninger/ventilation-faste-arbejdssteder-a-1-1/>




Varenr. 10.123 *Multiflex 45*



Varenr. *190.09*

PÅ VÆRKSTEDET



Værkstedet skal være indrettet, så der er god plads til at udføre de forskelle arbejdsopgaver uden at belaste kroppen ensidigt og uhensigtsmæssigt.

Konkret betyder det, at:

- Pladsen må ikke være for trang
- Det skal være nemt at komme til maskiner og værktøj
- Arbejdsbord og slibemaskiner skal kunne justeres i højden ift. til den konkrete arbejdsopgave
- Der skal være ordentligt arbejdslys til både tegnearbejde, slibning og limning
- Brug ståstøttestol ved tidskrævende arbejdsopgaver
- Brug høreværn
- Der skal være god ventilation og brug altid stinkskab til limning mv.
- Maskiner skal så vidt muligt støjdæmpes.

varenr. 70.08

[Slibemaskine med udsugningsskåber](#)



Varenr. 190.03

[Hæve/sænkebord for slibemaskine](#)



Varenr. 60.071

[limskab](#)

Kilde: BAR Social & sundhed [BrancheArbejds miljøRådet](#)

Indeklima

Krav om udsugning

Arbejdstilsynet stiller krav om såkaldt procesventilation, hvis der under arbejdsprocessen udvikles støv og luftarter, der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Da der er risiko for mikroorganismer i bl.a. neglestøv, gælder kravet også fodterapeuter.

Procesventilation skal så vidt muligt etableres med procesudsugningen i direkte tilknytning til den forurenende arbejdsproces - det vil sige punktudsugning.

Arbejdstilsynet vil derfor kunne kræve, at der både er installeret og bliver anvendt punktudsugning, Hvis de kommer på kontrolbesøg.

At's krav om procesventilation gælder også, selv om den forurenende arbejdsproces ikke forekommer hele tiden. Det er nok, at den forekommer "jævnligt" og har en "vis varighed".

"TOP 10" OVER INDEKLIMA-GENER

- Træthed
- Manglende koncentrationsevne
- Hovedpine
- Kvalme
- Slimhindeirritation
- Hudeffekter som Kløe eller eksem
- Åndedrætsbesvær
- Overfølsomhed, allergi
- Hoste
- Utilfredshed/psykiske



Kilde AT-vejledning
[Om krav til procesventilation \(A.1.1\)](#)